

Revízie prenosných elektrických spotrebičov a elektrického náradia

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. v znení Vyhlášky č. 398/2013 Z.z. Norma STN 33 1630:2025 – účinná od 1. mája 2025

Bezpečnosť technických zariadení (§8 a §9 vyhlášky)

Prevádzkovateľ (zamestnávateľ, SZČO alebo iná osoba podľa zákona) je povinný:

- Viest' technickú dokumentáciu vrátane záznamov o kontrolách a skúškach
- Evidovať technické zariadenia podľa prílohy č. 4 vyhlášky
- Vydávať miestne prevádzkové predpisy, ak dokumentácia nezohľadňuje reálne podmienky
- Zabezpečiť odborné kontroly bezpečnosti technických zariadení

Kontroly vykonávajú:

- Revízní technici s odbornou spôsobilosťou (§ 22–24)
- Poučené osoby pod dohľadom odborne spôsobilej osoby
- Osoby určené prevádzkovateľom podľa technickej dokumentácie

Revízie elektrických spotrebičov podľa STN 33 1630:2025

Nová norma STN 33 1630:2025 zavádza:

- Zjednotenie revízií spotrebičov a predlžovacích prívodov
- Nové kategórie prostredia používania (A–E)
- Presne definované lehoty revízií a kontrol

Kategórie prostredia:

Kategória	Popis
A	Prenájom spotrebičov ďalšiemu používateľovi
B	Vonkajšie prostredie (stavby, poľnohospodárstvo)
C	Priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
D	Verejne prístupné priestory (školy, hotely, kluby)
E	Administratívne priestory

Lehoty revízií a kontrol:

Kategória	Spotrebiče držané v ruke	Predlžovacie prívody	Ostatné spotrebiče
A	Pred každým vydaním	Pred každým vydaním	Podľa typu
B	1× za 6 mesiacov	1× za 6 mesiacov	1× za 6 mesiacov
C	1× za 6 mesiacov	1× za 6 mesiacov	1× za 12 mesiacov
D	1× za 6 mesiacov	1× za 6 mesiacov	1× za 12 mesiacov

Kategória Spotrebiče držané v ruke Predlžovacie prívody Ostatné spotrebiče

E 1× za 12 mesiacov 1× za 12 mesiacov 1× za 24 mesiacov

Revízie elektrického ručného náradia

Norma STN 33 1600:1996 je nahradená STN 33 1630:2025. Revízie sa riadia podľa pracovného využitia:

Skupina	Využitie	Lehoty revízií
A	Občasné použitie (do 100 hodín/rok)	I – 6 mes., II/III – 12 mes.
B	Časté krátkodobé (100–250 hodín/rok)	I – 3 mes., II/III – 6 mes.
C	Časté dlhodobé (nad 250 hodín/rok)	I – 2 mes., II/III – 3 mes.

Výsledok revízie

Po vykonaní revízie sa vystavuje:

- **Protokol o odbornej prehliadke a skúške**
- Doklad sa uchováva do nasledujúcej revízie
- Musí byť dostupný pre orgány štátneho dozoru

Kto môže revíziu vykonávať?

- Osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22–24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- Musí mať platné osvedčenie, absolvovanú aktualizáciu odbornú prípravu a lekársku prehliadku podľa zákona č. 154/2013 Z.z.